



CERTIFICADO DE CALIDAD ADOQUINES UNE-EN 1338



CLIENTE: PANOTS JIMENEZ

OBRA: MAGATZEM

MODELO ADOQUIN: RIGOLA 30x30x8 SB BLANCA DC

FECHA FABRICACION: LOTE MARZO 2014 (13/03/14)

NORMATIVA DE APLICACION: ENSAYOS REALIZADOS SEGUN UNE-EN 1338

TIPO DE ENSAYO	VALOR NORMATIVA	RESULTADO ENSAYO
RESISTENCIA A ROTURA	≥ 3.6 MPa	4.0 MPa
RESISTENCIA CLIMATICA. ABSORCION DE AGUA	≤ 6 %	5.1 %
RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASION	≤ 20 mm	19.5 mm

DPTO. DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE

Sant Andreu de la Barca,

13/01/2015

