

Tuberías y Prefabricados Palau, S.A.

Ctra. Tarragona km. 75,3

25.430 - Juneda (Lleida)

Tel. 973 15 03 09 / 973 15 04 12

Fax 973 15 11 50

e-mail: laboratorio@tppalau .com

webb : www.tppalau.com


UNE-EN 1340
Juneda, a 15 de octubre de 2015

C E R T I F I C A D O D E C A L I D A D

TUBERÍAS Y PREFABRICADOS PALAU S.A., Certifica la calidad de los bordillos de hormigón en masa según la norma UNE-EN 1340.

Cliente	MAUSA - MADERAS DEL ALTO URGEL, S.A.
Obra	CORNELLÀ
Nº Albarán	ALB-0115-03454
Lote	22/05/2015
Producto	BORDILLO
Tipo	T-5

			Valores obtenidos	Especificaciones
Res. a rotura a flexión	CLASE T	UNE-EN 1340 ANNEXO F	5,1 MPa	> 5MPa
Res. desgaste por abrasión	CLASE H	UNE-EN 1340 ANNEXO G	14,9 mm	< 23 mm
Absorción de agua	CLASE B	UNE -EN 1340 ANNEXO E	5,9 %	≤ 6 %

C. Dimensional		Llargada	Amplada inferior	Amplada superior	Alçada
	Especificaciones	± 1 % (-4+10 mm)	± 5 % (-3+10 mm)	± 3 % (-3+5 mm)	± 5 % (-3+10 mm)
	Valores nominales	1000	220	190	300
	Valores obtenidos	1000	220	191	299

C. Dimensional		Esp. doble capa
	Especificaciones	No inferior
	Valores nominales	4 mm
	Valores obtenidos	7 mm

Departamento calidad

TUBERÍAS Y PREFABRICADOS
PALAU, S. A.
Fábrica y Despacho:
Ctra. Tarragona km 75'300
Tels. 15 03 09 - 15 04 12 - Fax 15 11 50
25430 JUNE DA (Lleida)