

CERTIFICADO DE ENSAYOS SIMPLIFICADO

Nº. 18/16675-588-S

Bellaterra, 11 de Mayo de 2018	Marca comercial:
GECOL SERVICIOS, S.L.	GECOL CARTÓN YESO
CIF: B-82962533 C/ Marineta, 14-16 Pol.Ind.Llevant 08150 PARETS DEL VALLÈS (Barcelona)	Clase: C1TE-S1
ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERÁMICAS, UNE-EN 12004:2008+A1:2012 Material recibido: Adhesivos cementosos	
ENsayos SOLICITADOS Y RESUMEN DE RESULTADOS	
Fecha de realización de los ensayos: del 08/03/2018 al 13/04/2018	
Agua añadida:	33,0%
Tiempo Abierto, UNE-EN 12004-2:2017 Apdo. 8.1	Adherencia a 20min ≥ 0,5 N/mm²
	Adherencia a 30min ≥ 0,5 N/mm²
Adherencia Inicial, UNE-EN 12004-2:2017 Apdo. 8.3.3.2	≥ 0,5 N/mm²
Adherencia después de inmersión en agua, UNE-EN 12004-2:2017 Apdo. 8.3.3.3	≥ 0,5 N/mm²
Adherencia después de envejecimiento con calor, UNE-EN 12004-2:2017 Apdo. 8.3.3.4	≥ 0,5 N/mm²
Adherencia después de ciclos hielo-deshielo, UNE-EN 12004-2:2017 Apdo. 8.3.3.5	≥ 0,5 N/mm²
Determinación del deslizamiento, UNE-EN 12004-2:2017 Apdo. 8.2	≤ 0,5 mm
Determinación de la deformación transversal, UNE-EN 12004-2:2017 Apdo. 8.6	≥2,5 < 5mm

Responsable de Materiales de Construcción.
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

Técnico Responsable
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

Los resultados completos figuran en el informe/s de ensayo original a disposición del cliente con nº de expediente 18/16675-588.

Este documento no está cubierto por la Acreditación de ENAC ni por sus acuerdos internacionales de reconocimiento.

Los resultados que se indican se refieren, exclusivamente, a la muestra, producto o material entregado en el laboratorio y ensayados en las condiciones indicadas en las normas o procedimientos citados en este documento. Sólo tienen validez legal los informes con firmas originales o sus copias en papel compulsadas.

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora, les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: satisfaccion.cliente@applus.com.