

CERTIFICADO DE ENSAYOS SIMPLIFICADO

Nr. 11/2718-1629S

Bellaterra, a 09 de Junio de 2011

JIMENEZ FARELO, FRANCISCO
C/ de la Serra Nº1
08187 STA. EULALIA DE RONÇANA



RIGOLA BLANCA 20 x 20 x 7,5 cm			Resultados obtenidos
ENSAYOS Según Norma UNE-EN 1338:2004 ADOQUINES DE HORMIGON			
Forma y dimensiones, Anexo C	LONGITUD		200 mm
	ANCHURA		200 mm
	ESPESOR		73 mm
	DIMENSIONES	Vertical	--
	CHAFLAN	Horizontal	--
Diferencia máx. entre dos medidas cualquiera de espesor, Anexo C			1 mm
Diferencia máx. entre la medida de las dos diagonales, Anexo C (si longitud >300mm)			-- mm
Planeidad y curvatura de la cara vista, Anexo C (Sólo sin son planas y >300mm)	Concavidad máxima		-- mm
	Convexidad máxima		-- mm
Espesor de la doble capa, Anexo C			8 mm
Aspectos visuales, Anexo J	Exfoliaciones		Ninguna
	Grietas		Ninguna
	Delaminaciones		Ninguna
	Textura		Rugosa
	Color		Uniforme
Resistencia y carga de rotura, Anexo F	Resistencia	Media	3,6 Mpa
		Mínima	3,2 Mpa
	Carga de rotura mínima		384 N/mm
Resistencia al desgaste por abrasión, método del disco ancho, Anexo G			21,5 mm
Resistencia climática. Absorción total de agua, Anexo E			6,7 %
Resistencia climática. Resistencia al hielo-deshielo con sales descongelantes (Pérdida de masa), Anexo D	Valor medio		0,00 kg/m²
	Máximo individual		0,00 kg/m²

Responsable de Materiales de Construcción
LGAI Technological Center S.A.

Técnico Responsable
LGAI Technological Center S.A.

Los resultados completos figuran en el informe de ensayo original a disposición del cliente con nº de expediente 11/2718-1629.

Los resultados que se indican se refieren, exclusivamente, a la muestra, producto o material recibido en el laboratorio y ensayados en las condiciones indicadas en las normas o procedimientos citados en este documento.

Declaración Responsable de APPLUS-LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A., Nº Inscripción L0600054, del R.D.410/2010, D.257/2003 y Ley 25/2009.

Consulta: http://mediambient.gencat.net/Imágenes/43_182196.xls o http://www.codigotecnico.org/web/galerias/archivos/RG_LECCE_rev_0-2_30-julio-2010.xl

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: satisfaccion.cliente@appluscorp.com

LGAI Technological Center S.A. Inscrita en el registro Mercantil de Barcelona, Tomo 35.803, Folio 1, Hoja Nº B-266.627 Inscripción 1ª C.I.F. : A-63207492