

DISTANCIATOR, SL - CTRA. SANTOMERA-
ALQUERÍAS, 24 - 30319-EL RAAL - MURCIA

DESTINATARIOS: DISTANCIATOR, SL -

CENTRAL:
Ctra. Nacional 301 - Km. 397,900 M.D.
(Frente Gasolinera del Cabezo Cortado)
30100 ESPINARDO (MURCIA)
Telf.: 968 30 84 34 - Fax: 968 30 68 76
✉ email: ceico@ceico.es
WEB: www.ceico.es

ACTA DE RESULTADOS N.º 5270

Página 1 de 1

REFERENCIA

2013/24735== 307166-7
PROCEDENCIA / CAPITULO

R (50 - 70)
FECHA MUESTRA

18/10/2013

OBRA: ENSAYOS DE RESISTENCIA PARA SEPARADORES DE HORMIGÓN ()

PETICIONARIO: DISTANCIATOR, SL

MATERIAL ENSAYADO: **SEPARADORES DE HORMIGÓN**

Resultados de Ensayos

MODALIDAD DE CONTROL	Nº MUESTRA	MODALIDAD DE MUESTREO	FECHA REGISTRO	FECHA INICIO ENSAYOS	FECHA FINAL ENSAYOS
	MU.2013/4117	MP	21/10/2013	28/10/2013	28/10/2013

**DETERMINACIÓN DE LA FUERZA DE ROTURA
(PROCEDIMIENTO INTERNO)**

PROBETA REF.	CARGA DE ROTURA (N)
1	5386
2	5896
3	4375
4	5062
MEDIA	5180 N (528 kgf)



- Para la realización del ensayo, la probeta ha sido soportada mediante una barra de acero corrugada de Ø 20 mm dispuesta perpendicularmente en el centro de la pieza.
- Velocidad de aplicación de la carga: 196 N/seg.
- El procedimiento de ensayo seguido ha reproducido las condiciones de puesta en carga de los separadores.

OBSERVACIONES:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Muestra recogida en Planta de La Aparecida - Alicante -

- Los resultados de ensayo reflejados en esta acta afectan exclusivamente a la muestra objeto de los mismos.
- No se permite la reproducción total o parcial de la presente acta sin la autorización escrita de CEICO, S.L.

Murcia a 29 de octubre de 2013

DIRECTOR ÁREA EHA

DIRECTOR

ANTONIO MURCIA MARTÍNEZ
ING.T.O.PÚBLICAS. e ING. CAMINOS

ROQUE MURCIA CRESPO
ING.T.O.PÚBLICAS e ING. CIVIL