



| MODELO / MODEL | | DETROIT SERIES | | |
|--|---|---|---|---------------------|
| FOTO / PICTURE (ORIENTATIVE) | |  <p>G. DETROIT ARENA 33.33x33.33 ESP. G. DETROIT GRIS 33.33x33.33 ESP. G. DETROIT MOKA 33.33x33.33 ESP.</p> | | |
| FORMATO / SIZE | | 33,3x33,3 cms. | | |
| GRUPO / GROUP | | Bib | | |
| TIPO / TYPE | | GRES PASTA ROJA / RED BODY CERAMIC FLOOR TILE | | |
| DESCRIPCION DEL TEST / TEST DESCRIPTION | | VALOR DEL TEST / TEST VALUE |  | NORMA / STANDARD |
| ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORPTION | | 0,5% < AA < 3% | Cumple / Passed | UNE-EN-ISO 10545-3 |
| FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGTH | | > 1100 N | Cumple / Passed | UNE-EN-ISO 10545-4 |
| RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / RESISTANCE OF FLEXION | | > 30 N/mm ² | Cumple / Passed | UNE-EN-ISO 10545-4 |
| ABRASION SUPERFICIAL / SURFACE ABRASION | | Clase / Class | GRIS PEI IV MOKA, ARENA PEI III | UNE-EN-ISO 10545-7 |
| RESISTENCIA AL CUARTEO / CRACKING RESISTANCE | | Requerido / Requested | Cumple / Passed | UNE-EN-ISO 10545-11 |
| RESISTENCIA A LA HELADA / FROST RESISTANCE | | Requerido / Requested | Cumple / Passed | UNE-EN-ISO 10545-12 |
| RESISTENCIA QUIMICA / CHEMICAL RESISTANCE | (PRODUCTOS DOMESTICOS Y DE PISCINA / Domestic & Swimming Pool Products) | Mínimo / Minimum GB | Cumple / Passed | UNE-EN-ISO 10545-13 |
| RESISTENCIA A LOS ACIDOS / ACID RESISTANCE | | GHA | Cumple / Passed | UNE-EN-ISO 10545-13 |
| RESISTENCIA A LAS BASES / ALKALINE RESISTANCE | | GHA | Cumple / Passed | UNE-EN-ISO 10545-13 |
| RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCE TO STAINS | | Mínimo / Minimum Class 3 | Clase 5 / Class 5 | UNE-EN-ISO 10545-14 |
| RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE | | Metodo Disponible / Available Method | Clase / Class 3 | UNE-ENV 12633:2003 |
| RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS) | | Mínimo / Minimum 3 | Cumple / Passed | EN 101 |