

CENTRAL:
Ctra. Nacional 301 - Km. 397,900 M.D.
(Frente gasolinera del Cabezo Cortado)
30100 ESPINARDO (MURCIA)
Telf.: 968 30 84 34 - Fax: 968 30 68 76
E-mail: ceico@ceico.es - Http: www.ceico.es

DISTANCIATOR, SL - CTRA. SANTOMERA-
ALQUERÍAS, 24 - 30139-EL RAAL - MURCIA

DESTINATARIOS: DISTANCIATOR, SL -

ACTA DE RESULTADOS N.º

3039

Página 1 de 1

REFERENCIA

2021/30909== 341077-19

PROCEDENCIA

DISTANCIATOR

FECHA MUESTRA

07/06/2021

OBRA: ENSAYOS DE RESISTENCIA PARA SEPARADORES DE HORMIGÓN ()

PETICIONARIO: DISTANCIATOR, SL


MATERIAL ENSAYADO: SEPARADOR DE HORMIGÓN (TRI-20)

Resultados de Ensayos

MODALIDAD DE CONTROL	Nº MUESTRA	MODALIDAD DE MUESTREO	FECHA REGISTRO	FECHA INICIO ENSAYOS	FECHA FINAL ENSAYOS
VAR	MU.2021/2423	MP	07/06/2021	10/06/2021	10/06/2021

**DETERMINACIÓN DE LA FUERZA DE ROTURA
(PROCEDIMIENTO INTERNO)**

PROBETA REF.	CARGA DE ROTURA (N)
1	1797
2	1952
3	2070
4	1246
5	1354
MEDIA	1684 N (172 kgf)



- Para la aplicación de la carga, se ha intercalado una barra de acero corrugada de \varnothing 16 mm.
- Velocidad de aplicación de la carga: 196 N/seg.
- El procedimiento de ensayo seguido ha reproducido las condiciones de puesta en carga de los separadores.

OBSERVACIONES:

DATOS COMPLEMENTARIOS: Muestra entregada por el peticionario en laboratorio.

- Los resultados de ensayo reflejados en esta acta afectan exclusivamente a la muestra objeto de los mismos.
- No se permite la reproducción total o parcial de la presente acta sin la autorización escrita de CEICO, S.L.

Murcia a 10 de junio de 2021

DIRECTOR ÁREA

ANTONIO MURCIA MARTÍNEZ
INGENIERO DE CAMINOS

DIRECTOR

ROQUE MURCIA CRESPO
MTR. INGENIERO DE CAMINOS